

EVOLUTION DES HABILITATION ELECTRIQUES
SELON REFERENTIEL NF C 18-510

<u>OPERATIONS/ TACHES</u>	<u>ANCIENS SYMBOLES</u>	<u>NOUVEAUX SYMBOLES</u>	<u>OBSERVATIONS</u>	<u>Durées FORMATION INITIALE</u>	<u>Durées FORMATION RECYCLAGE</u>
Travaux non électrique en environnement électrique basse tension	B0	B0	S'applique aux personnels exécutants et chargés de chantier	1	1
Travaux non électriques	B0V	N'existe plus	Possibilités de passer à : <ul style="list-style-type: none"> • B0 si ce sont des travaux non électriques hors voisinage • BS si intervention de remplacement et raccordement • BE Manœuvre pour personnel d'exploitation réalisant des manœuvres d'appareillage 	2	2
Travaux non électrique Haute Tension	H0-H0V	H0-H0V	S'applique aux personnels exécutants et chargés de chantier	1 (exécutant) 1.5 (chargé de travaux)	1
Exploitation courante des installations (BT) : changement de fusibles-réarmement d'un dispositif de protection, manœuvres d'appareillages	B0 ou B1V	BS ou BE Manoeuvre		2	2
Opérations de remplacement simple : remplacement d'ampoules, de prises ou de raccordement : raccordement d'un appareil ou circuit en attente..	B1V ou BR	BS		2	2
Travaux électriques basse tension	B1-B1V B2-B2V BC	B1-B1V B2-B2V- B2V Essai- BC		3 4 (avec BR)	2
Travaux électriques basse tension et haute tension	B1-B1V B2-B2V BC H1-H1V H2-H2V HC	B2-B2V- B2V Essai- BC H1-H1V H2-H2V H2V Essai HC		4.5	2
Intervention de maintenance et dépannage des installations électriques basse tension	BR	BR	BR s'inscrit uniquement dans les interventions d'entretien et de dépannage.	3	2
Opérations spécifiques de mesure, essai sur plate forme d'essais, vérifications réglementaires ou fonctionnelles	BR-H1V	BE Mesurage BE Essai BE Vérification HE Mesurage HE Essai HE Vérification		2 (BE Manœuvre) 3 (BE Mesurage ou vérification)	2